

Rouen, le 19 mai 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ST-VALERY-EN-CAUX
Hôtel de Ville
BP 47
76460 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CCCA ST-VALERY-EN-CAUX

Prélèvement 00306912
Unité de gestion CCCA ST-VALERY-EN-CAUX (UGE 0034)
Installation ST-VALERY-FOUR A CHAUX (TTP 000781)
Point de surveillance SORTIE DE LA STATION. (P 0000001322)
Commune SAINT-VALERY-EN-CAUX
Localisation exacte ROBINET STATION

Prélevé le : mercredi 29 avril 2026 à 11h05
par : GÉRALDINE BLONDEL
Type visite : AU
Type d'eau : T2
Motif : suivi renforcé

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Type de l'analyse : 76AU

Code SISE de l'analyse : 00306972

Référence laboratoire : E.2026.7619-1

MÉTABOLITES PERTINENTS

OXA alachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	0,101 µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,032 µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,005 µg/L		0,10		

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

Diméthachlore OXA	<0,010 µg/L		0,10		
Flufenacet OXA	<0,005 µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,005 µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,005 µg/L		0,10		

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

ESA acetochlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
OXA acetochlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
ESA alachlore	<0,01 µg/L				0,9 (VI)
CGA 369873	<0,020 µg/L				0,9 (VI)
CGA 354742	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
Diméthénamide OXA	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
Diméthénamide ESA	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
ESA metazachlore	<0,020 µg/L				0,9 (VI)
OXA metazachlore	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
OXA metolachlore	<0,01 µg/L				0,9 (VI)
ESA metolachlore	<0,020 µg/L				0,9 (VI)

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00306912)

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour la chloridazone desphényl. La concentration mesurée dans le cadre du contrôle renforcé est inférieure à la valeur sanitaire maximale de 11 µg/l définie par les autorités. L'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD